WÓJT GMINY
CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149A

Chłopice, dnia 21.12.2012

RG.6220.9.2012

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz §3 ust.1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), oraz w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t .Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chłopice 149a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechow" na działce o nr ewidencyjnym 57/4, obręb Zamiechów

Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U z a s a d n i e n i e

Dnia 21 września 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Gminy Chłopice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Zamiechów na działce o nr ewidencyjnym 57/4, obręb Zamiechów.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ust. w/w ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.
Tutejszy organ zawiadomieniem znak: RG.6220.9.2012 z dnia 25 września 2012r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po dokonaniu analizy uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r, uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak: RG.6220.9.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Wójt Gminy Chłopice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechow"

Zatem zakres inwestycji obejmujący rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania, w rozumieniu przepisów prawa.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przepis art. 84 w/w ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W wyniku szczegółowej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej 350m³/d. Rozbudowana oczyszczalnia przewidziana jest do obsługi 3000 mieszkańców, z przeznaczeniem dla miejscowości Zamiechów, Łowce, Lutków, Dobkowie. Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływa ok. Odśr= 212,2m³/d ścieków. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków – terenie całkowicie zurbanizowanym i obejmować będzie m.in. następujący zakres prac:

W części mechanicznej oczyszczalni

1.a./ Wymiana wyposażenia technologicznego na nowe poprzez – wymianę pompowni ścieków nr 1 i nr 2 na nowe

b/. hala technologiczna – obiekt istniejący do rozbudowy

c/ zbiornik retencyjny ścieków nr 1 z pompami zatapialnymi do rozbudowy

d/ zbiornik retencyjny ścieków nr 2 obiekt nowy

W części biologicznej oczyszczalni

2. a/ do rozbudowy reaktory SBR i STO

b/ rozbudowa instalacja dozowania PIX

c/ reaktory SBR

W części osadowej oczyszczalni planuje się :

a/ budowę budynku odwadniania osadu

W obiektach pomocniczych i towarzyszących oczyszczalni

a/ obiekty istniejące – bez zmian

Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzeniem oczyszczalni)

Istniejąca infrastruktura techniczna : dojazd do oczyszczalni, odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika), obiekty pomocnicze i towarzyszące pozostaną bez zmian. Zakłada się rozbudowę oczyszczalni ścieków w istniejącym układzie technologicznym, tj. mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków z procesem oczyszczania biologicznego na bazie osadu czynnego w układzie SBR.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć

c) wykorzystanie surowców naturalnych

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów i surowców budowlanych spełniających określone normy i atesty. Woda na etapie realizacji i eksploatacji będzie wykorzystywana w ilościach niezbędnych do wykonania prac budowlanych i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Energia elektryczna oraz paliwo będą wykorzystywane do pracy maszyn i urządzeń.

d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

W okresie realizacji przedsięwzięcia może powstawać niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza i emisja hałasu powodowane przez pracę środków transportu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Będą miały charakter krótkotrwały ze względu na zasięg prac do wykonania, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Prawidłowe magazynowanie surowców użytych w trakcie prac budowlanych pozwoli uniknąć zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych oraz wód powierzchniowych w obrębie budowy. Większość wykonywanych prac będzie się odbywać wewnątrz pomieszczeń co pozwoli zminimalizować uciążliwości dla otoczenia.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Celem zabezpieczenia środowiska zostaną zastosowane m.in. następujące rozwiązania:

zastosowane będą procesy tlenowe do oczyszczania ścieków;

oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w systemie zamkniętym, reaktory będą przykryte,

urządzenia służące do mechanicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadu zlokalizowane będą w budynku,

zastosowany będzie biofiltr z hermetyzacją procesowi higienizacji,

pompownia ścieków będzie posiadać przykrycie żelbetowe,

dmuchawy i sprężarki będą umieszczone w budynku, dmuchawy będą posiadać obudowy dźwiękochłonne, pompy zatapialne zainstalowane będą w zbiornikach podziemnych,

odpady będą gromadzone w szczelnych kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom,

odcieki z prasy i ciecz nadosadowa będą kierowane do ponownego oczyszczania,

ograniczenie wystąpienia sytuacji awaryjnych odbywać się będzie poprzez zainstalowanie rezerwowych pomp w pompowniach, automatyzację pracy oczyszczalni, zastosowanie agregatu prądotwórczego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

2) 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- brak wyżej wymienionych obszarów.

b) obszary wybrzeży

- brak wyżej wymienionych obszarów.

c) obszary górskie i leśne:

- brak wyżej wymienionych obszarów.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Projektowana rozbudowa, oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamiechów, będzie miała miejsce w terenie stanowiącym zlewnię potoku Młynka. Potok Młynka stanowi dopływ rzeki San. Wykonanie urządzeń wielkogabarytowych oraz kanałów i rurociągów technologicznych międzyobiektowych z tworzyw sztucznych z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury montażu jej elementów gwarantuje szczelność systemu. Nie należy w tym przypadku obawiać się infiltracji wód gruntowych do kanałów i rurociągów ani zanieczyszczeń do gruntu. Rozbudowa oczyszczalni w zaproponowanym układzie nie będzie naruszać istniejącej równowagi wód podziemnych.

Projektowana oczyszczalnia ścieków zapewni dotrzymanie warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy stanu środowiska gruntowo-wodnego, gdyż ograniczona zostanie ilość odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem. Ponadto wewnętrzne sieci międzyobiektowe wykonane będą z odpowiednio trwałych materiałów gwarantujących szczelność. Przedsięwzięcie nie będzie wynikiem negatywnie oddziaływującym na hydromorfologię, charakterystykę, fizykochemię i elementy biotyczne JCWP. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla w/w JCWP wskazuje, że cele środowiskowe wyznaczone do osiągnięcia nie są zagrożone.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicą specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Przemyska PLH180012 w odległości 9 km na południe, Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach od dawna zagospodarowanych dla celów gospodarki komunalnej, które obecnie porasta roślinność ruderalna. Inwestycja w swoim zamierzeniu ma służyć poprawie aktualnego stanu i zmniejszenia oddziaływania ludzi na środowisko. Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać istotnego wpływu na środowisko, w tym na obszary prawnie chronione, organizmy wodne, jakość wody czy elementy abiotyczne potoku Młynka.
Wg. informacji zamieszczonych w dniu 21 maja 2010 roku na stronie internetowej GDOŚ http://natura 2000.gdos.gov.pl/ przedsięwzięcie nie będzie obejmowało swym zasięgiem znaczącego oddziaływania żadnego obszaru Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.

h) gęstość zaludnienia:
Teren rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, jest całkowicie zurbanizowany i niezamieszkały, natomiast w pobliżu istniejącej przepompowni sieciowej, planowanej do przebudowy, teren w ogóle jest niezamieszkały.

i) obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.

j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja obejmuje zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, znajdującej się na terenie całkowicie zurbanizowanym niezamieszkałym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 200 m od planowanej inwestycji. Teren charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.

c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
W fazie budowy bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych z budową przedsięwzięcia. W związku z eksploatacją oczyszczalni źródłami hałasu będą następujące urządzenia :
- dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR i STO – odpowiednio o poziomie mocy akustycznej 75+,- 2dB/A/
- generator prądu o mocy około 100kVA o poziomie mocy akustycznej ok.90dB/A/

Wszystkie urządzenia emitujące hałas będą się znajdowały w pomieszczeniach budynku oczyszczalni, co będzie ograniczać na zewnątrz poziom hałasu do dopuszczalnych norm.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem i niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń powietrza pochodzącymi z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje się w granicach od 90 do 10dhB.W okresie przygotowania terenu pod obiekty oczyszczalni – wykopy, może wystąpić ciągła praca tych maszyn w krótkim okresie czasu (kilka do kilkunastu dni). Faza eksploatacji wiązać się będzie ze źródłem emisji substancji gazowej z części ściekowej i osadowej. Jednak biorąc pod uwagę zhermetyzowanie i odpowiednią wentylację instalacji oraz usytuowanie terenowe oczyszczalni, można stwierdzić, że emitowane substancje nie spowodują pogorszenia klimatu zapachowego w jego okolicy.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków od mieszkańców Gminy Chłopice, z miejscowości Zamiechów, Dobkowice, Lutków, Łowce.

Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Załączniki :
Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1 Strony postępowania wg wykazu;
2 Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice;
3 Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chłopicach;
4 Tablica ogłoszeń miejscowości Chłopice;
5 Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
6 a/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37 – 500 Jarosław
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów.