URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.2.2013

Chłopice, 12.03.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pt: " „BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, KANALIZACYJNYM I ENERGRTYCZNYM POLICZNIKOWYM W MIEJSCOWOŚCI ŁOWCE"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie poz. 9.2 kosztorysu robót budowlanych wyposażenie kaplicy/ławki + ołtarz/. Czy pozycja ta ma zostać wyceniona ?. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i kształtu ławek oraz rysunków szczegółowych na wykonanie ołtarza.

Treść udzielonej odpowiedzi:
Pozycję 9.2 zamieszczoną w przedmiarach robót budowlanych należy wycenić przyjmując:

1. Ławki proste szt. 20 bez oparcia i podnóżka długości 260 cm i szerokości 40 cm z drewna twardego (dąb) grubości min. 40 mm.
2. „ołtarz" = stół ozdobny o wymiarach długość 160 cm, szerokość 90 cm, wysokość 100 cm z drewna twardego (dąb) grubości min. 40 mm + pulpit – szt. 1, mównica-ambonka - szt. 1wykonane z tego samego materiału i nawiązujące wzornictwem do stołu.
   Szczegóły do uzgodnienia w trakcie realizacji z Inwestorem.

Treść zadanego pytania nr 2:
Prosimy o wyjaśnienie poz. 8.14 osadzenie krzyża i dzwonu. Prosimy o podanie wymiarów krzyża i z jakiego materiału ma być wykonany oraz prosimy o podanie wielkości , wagi dzwonu.

Treść udzielonej odpowiedzi:
Pozycja 8.14 osadzenie krzyża i dzwonu 1 kpl. zamieszczona w przedmiarach robót budowlanych jest opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział III punkt 1. Przedmiot inwestycji.

Treść zadanego pytania nr 3:
W przedmiarach instalacji elektrycznej nie ma opraw oświetleniowych (żyrandole, kinkiety itp.). Czy mają być przedmiotem zamówienia czy też nie, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:
W przedmiarach instalacji elektrycznej oprawy oświetleniowe (żyrandole, kinkiety) opisane są w poz. 3.23, 3.24, 3.25, 3.26. Szczegółowe wymagania dotyczące żyrandoli i kinkietów opisane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział III punkt 1. Przedmiot inwestycji.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuje, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a