URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.8.2013

Chłopice, 16.09.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JANKOWICACH"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania:

W związku z niejasnościami w wyżej wymienionym przetargu zwracam się z następującymi zapytaniami:

1) W projekcie budowlanym widnieje informacja, iż boisko wielofunkcyjne ma posiadać nawierzchnię poliuretanową. Informuję, iż na polskim rynku istnieje kilka takich nawierzchni, które znaczącą różnią się ceną. Są to między innymi:
   - nawierzchnia dwuwarstwowa, przepuszczalna, składającą się ze spodniej warstwy granulatu SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 10-11mm, górna warstwa granulatu EPDM nakładana za pomocą natrysk arki, gr. 2-3mm,
   - nawierzchnia dwuwarstwowa, przepuszczalna, składająca się ze spodniej warstwy granulatu SBR połączonego lepiszcze poliuretanowym, gr. 7-8mm, górna warstwa użytkowa granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, układana za pomocą specjalistycznej rozkładarki, gr. 7-8mm,
   - nawierzchnia jednowarstwowa, przepuszczalna, składająca się z warstwy granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 8-13mm
   - nawierzchnia dwuwarstwowa, nieprzepuszczalna, typu „Sandwich" – dolna warstwa z granulatu SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 10-11mm, warstwa szpachli, górna warstwa z granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 2-3mm,
   - nawierzchnia z pełnego poliuretanu, wypełniona w całej masie granulatem EPDM, odporna na kolce, nieprzepuszczalna, gr. 14mm
   - nawierzchnia z pełnego poliuretanu, wypełniona granulatem EPDM i SBR, nieprzepuszczalna, bezspoinowa, gr. 14mm

   Bez jednoznacznego określenia typu systemu niemożliwe jest prawidłowe wycenienie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Ceny systemów różnią się nawet o 60zł netto za metr kwadratowy nawierzchni. Proszę więc o jednoznaczne określenie typu nawierzchni wraz z dokładnym określeniem jej grubości, bez użycia przedziałów. Jednocześnie informuję, iż najtańszym systemem jest pierwszy opisany w niniejszym piśmie typ – system typu „natrysk". Spełnia on

wszelkie istniejące normy i jest jednym z najczęściej wybieranych systemów do boisk poliuretanowych.

2) Proszę o jednoznaczne określenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego. Brak dokładnej informacji wraz z dokładnym opisem metrażu konkretnej kolorystyki w przypadku boisk wielokolorowych uniemożliwia prawidłowe wycenienie robót związanych z budową boisk o nawierzchni poliuretanowej. Ceny granulatu EPDM w różnych kolorach różnią się nawet o kilkanaście złotych za metr kwadratowy. Jednocześnie informuję, iż najtańszym kolorem jest kolor czerwony (ceglasty).

Treść udzielonej odpowiedzi:

Należy przyjąć nawierzchnię poliuretanową koloru czerwonego (ceglasty) typu „natrysk" o następujących grubościach warstw:
- spodnia warstwa granulatu SBR gr. 11mm,
- górna warstwa granulatu EPDM gr. 3mm.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a