URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.11.2013

Chłopice, 03.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA PUBLICZNYCH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCIACH: ŁOWCE I LUTKÓW"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1 :
1. Czy dopuszczają Państwo wykonanie urządzeń z belek okrągłych o średnicy 10 cm?
2. Czy dopuszczają Państwo większe odstępstwo niż 0,5% jeśli chodzi o wysokość upadku?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ad. 1. Tak dopuszczamy jako równoważne do tych o przekroju kwadratowym 100 x 100 mm.

Ad. 2. Tak dopuszczamy, ale urządzenia i zestawy zabawowe muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" spełniające normy PN-EN 1176.

Treść zadanego pytania nr 2 :

1. Oczyszczenie, naprawa i konserwacja piaskownicy dotyczy piaskownicy drewnianej ? Co Zamawiający rozumie poprzez oczyszczenie, naprawa i konserwacja piaskownicy?

2. Jakie wymiary ma istniejąca piaskownica ?

3. Czy urządzenia mają być montowane na powierzchni trawiastej ?

4. Jakie zastosowanie ma mieć nawierzchnia piaszczysta ogrodzona obrzeżami chodnikowymi ? Czy będzie to nawierzchnia bezpieczna pod któreś urządzeni ?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ad. 1. Poprzez oczyszczenie, naprawę i konserwację piaskownicy rozumie się odczyszczenie i dwukrotną impregnację piaskownicy z bali drewnianych.

Ad. 2. Istniejąca piaskownica jest kwadratowa z bali o wymiarach: 350 x 350 cm i wysokości 25 cm.

Ad. 3. Nawierzchnia całego placu ma być trawiasta oprócz stref gdzie są nawierzchnie piaszczyste.

Ad. 4. Tak jest to nawierzchnia bezpieczna pod niektóre urządzenia.

Treść zadanego pytania nr 3:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wymagania w zakresie wykonania materiałowego wyposażenia placów zabaw, w związku z powyższym mamy pytanie, czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, wymagać będzie dołączenia do oferty certyfikatów zgodności z aktualną normą bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 oraz karty techniczne proponowanych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury zawierających wizualizację (zdjęcia, rysunki) urządzeń i opisy konstrukcji?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Do oferty są to dokumenty zbędne, natomiast od Wykonawcy którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza (spełniająca wszystkie warunki i kryteria podane w specyfikacji) będziemy żądać jak zapisano w specyfikacji par. III pkt 5, 6 i stanowić to będzie załącznik do zawartej umowy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a