GMINA CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.4.2015

Chłopice, 06.10.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP II "

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania:

W przedmiarach w branży elektrycznej brak jest pozycji dotyczących przewodów kablowych łączących tablice licznikowe z odbiornikami tj. oprawami, gniazdami itp.. Czy powyższe należy przyjąć do wyceny?.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Tak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206a	KNNR 5 204-05	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe: YDYp 3x2,5 mm2	m	2 350	2 350
206b	KNNR 5 204-05	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe: YDYp 3x1,5 mm2	m	1 900	1 900
206c	KNNR 5 204-05	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe: YDYp 4x1,5 mm2	m	1 850	1 850

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:
1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a