Znak sprawy: OSP/ZP - 1/2021

Dobkowice 05.02.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postępowania: **Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania:

- w dniu 04.02.2021r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści połączenia elementów urządzeń w sposób śrubowy oraz połączenia spawane?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

Odp. na Pytanie 1

Należy wykonać zgodnie z projektem. Elementy urządzeń należy łączyć do słupów nośnych za pomocą obejm aluminiowych zaciskowych, malowanych proszkowo na określoną kolorystykę.

- w dniu 03.02.2021r.

Pytanie nr 1:

Czy Wykonawca ma kalkulować usługę kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno- budowlanej?

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie dokładnych parametrów koszy na śmieci.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca zastosował obejmy wykonane metodą wtrysku na bazie włóknistego poliamidu (nylon 66)?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania obrzeży przy nawierzchni bezpiecznej z piasku? Jeśli tak proszę o określeniu metrażu oraz dokładnych parametrów obrzeży.

Pytanie nr 5:

W ogłoszeniu i w umowie jest mowa o udzieleniu 60 miesięcy gwarancji, natomiast w projekcie jest mowa o 36 miesiącach.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,5% wartości całej umowy z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia terminu?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

Odp. na Pytanie nr 1:

Tak

Odp. na Pytanie nr 2:
Zamawiający nie precyzuje dokładnych parametrów koszy na śmieci. Kształt i wygląd należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa i dostosować do pozostałych montowanych elementów jak ławki, stojak na rowery. Zalecana pojemność kosza na śmieci co najmniej 40 litrów.

Odp. na Pytanie nr 3:
Nie.

Odp. na Pytanie nr 4:
Zamawiający nie wymaga montażu obrzeży przy nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Odp. na Pytanie nr 5:
Zamawiający wymaga gwarancji w okresie 60 miesięcy.

Odp. na Pytanie nr 6:
Zamawiający nie zmienia zapisów umownych w zakresie kar z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Prezes OSP Dobkowice
Tomasz Gładysz