GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Chłopice, dnia 01.12.2022 r.

RG.271.13.2022.2

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Budowa odcinka sieci wodociągowej DN110 łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym (bypass) w miejscowości Dobkowice, gmina Chłopice.***

Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Treść złożonego wniosku:
Dzień dobry
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niejasności do przetargu: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110 ŁĄCZĄCEGO WODOCIĄG GÓRNY Z WODOCIĄGIEM DOLNYM (BYPASS) W MIEJSCOWOŚCI DOBKOWICE, GMINA CHŁOPICE
Nr postępowania: RG.271.13.2022
1. W opisie opisane są wymagania materiałowe dla hydrantów, czy należy przewidzieć ich montaż?
2. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załączników oferty.

Zamawiający informuje, że:
ad. 1.
W przedmiotowym postępowaniu dla zaprojektowanego odcinka wodociągu nie przewiduje się montażu hydrantów.
Zgodnie z częścią opisową Projektu Zagospodarowania terenu (str.7) istniejące hydranty zlokalizowane na ternie przedmiotowej inwestycji zapewniają wystarczającą ochronę p.poż. Zgodnie z Rozporządzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.) „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych" do 2000 mieszkańców jednostki osadniczej. Dlatego nie przewiduje się instalacji dodatkowych hydrantów na projektowanym odcinku wodociągu. Należy podkreślić, że realizacja inwestycji poprawi funkcjonowanie (wydajność, ciśnienie) istn. armatury p.poż.

Ad. 2
Edytowalne załączniki do oferty zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa